



- Instalacja uziemiająca -  
połączenia linkami miedzianymi -  
16(stolarka) i 70mm<sup>2</sup>(urządzenia)
- Przewody uziemiające -  
tasma stal.ocynk. 30x4
- — — — Przewody uziemiające -  
tasma stal.miedziowana 30x4
- ⏏ — — — Dodatkowe uziomy  
pionowe w przypadku koniecznym

<small>CFRMA/Przebiegi Logo.jpg</small>	<b>Instal Group s.c.</b> 63-322 Goluchów, ul. Jarmickiego 2	Nr rys <span style="font-size: 2em;">7</span>
<b>Obiekt</b>	<b>Rozgałęźnik kablowy SN typu RKP - SN (4p) ze sterowaniem</b>	
<b>Tytuł rysunku</b>	<b>Uziemienie ochronno-robocze</b>	Skala <span style="font-size: 1.5em;">1:20</span>
<b>Projektant</b>		Data <span style="font-size: 1.5em;">VIII.2023</span>
<b>Projektant adaptacji</b>		